

Зарегистрирована

в отделении надзорной деятельности и профилактической работы Баунтовского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ

«04» 03 2021

Регистрационный №



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципальной автономной дошкольной образовательной

(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и

учреждения детский сад «Жемчужинка»

- МАДОУ детский сад «Жемчужинка»

сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе

образовательная деятельность

функциональное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи государственной регистрации юридического лица 1120327014170

Идентификационный номер налогоплательщика: 0302885198

Место нахождения объекта защиты 671510, Республика Бурятия,

Баунтовский эвенкийский район, с.Багдарин, улица Советская, дом 9

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта

защиты 671510, Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район,

с.Багдарин, улица Советская, дом 9

тел: 8(30153)41-1-33 dawidowa.aleksandra2014@yandex.ru факс: 8 (30153) 41-1-18

п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчёт пожарного риска производился. 2011г.
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможность ущерба третьих лиц отсутствует
III	<p>1.Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</p> <p>На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для пожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.</p> <p>СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СВОД ПРАВИЛ 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения, СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты... Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.</p> <p>2. Класс функциональной пожарной опасности. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности</p> <p>5.21 СНиП 21-01-97 объект защиты относится к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений.</p> <p>Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 10^{30} часов с 7.30 – 18.00.</p> <p>Проектная мощность – 5 групп (из них: 1 первая младшая группа, 1 вторая младшая группа, 1 средняя группа, 1 старшая группа, 1 подготовительная группа), списочный состав 134 ребенка, всего работников – 29, в ночное время 1 человек-сторож. Здание ДОУ типовое, одноэтажное. Корпус ДОУ одноэтажное кирпичного исполнения, обшито металлическим профлистом, кровля – профлист. Общая площадь здания 1880,44кв.м.</p> <p>Металлические решетки на окнах - отсутствуют. Пожарная нагрузка представляет собой – мебель, инвентарь и оборудование выполненных из сгораемых материалов.</p> <p>Здание имеет 1 основной выход ,6 эвакуационных выходов. Устройство эвакуационных путей удовлетворяет требования безопасной эвакуации людей. СП 1.131 50.2020 «Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>С телефона по номеру «01» и «42-1-71» вызывается пожарное подразделение находящееся в 1,5 км. от ДОУ. Здание оснащено водопроводом горячей- холодной воды, водоснабжение привозное, имеется 2 водных резервуара для холодной воды по 3,5 м³.</p> <p>На объекте разработан план эвакуации, отвечающий всем требованиям противопожарной безопасности и оснащен указателями направлений путей эвакуации.</p> <p>Приказом заведующего назначены ответственные за противопожарную безопасность (Приказ № 3 «11.01.2021г.»)</p> <p>Разработан план мероприятий по действию персонала при возникновении пожара.</p> <p>Ведутся журналы прохождения инструктажей на рабочем месте.</p> <p>В зимний период проводится расчистка подъездных путей.</p> <p>3. Эвакуационные пути и выходы</p> <p>4.2.6 СП 1.13130.2020 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации не</p>

загромождены и открываются по направлению выхода из здания.

4. Требования к объемно-планировочным решениям

5.1.9 СП 4.13130.2020 На объектах защиты не допущено размещение производственных и складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5, относящихся к категориям А и Б.

Курение на территории и в помещениях ДОУ запрещено. Площадь земельного участка составляет 110,2 м. территория детского сада по всему периметру огорожена забором из проф.трубы высота забора 2 метра, с двумя воротами предусмотренных для проезда пожарных машин, с центральной стороны металлический забор из профильной трубы, имеются ворота для проезда машин, расстояние от ДОУ до ближайших зданий 30 м.

5. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические
1.2 приложение А СП 5.13130.2020 в здании детского сада имеется автоматическая пожарная сигнализация.

6. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
г.2 СП 3.13130.2020

В здании смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре прибором управления звуковым и световым оповещателями, система оповещения оборудована бесперебойным электропитанием «выход». Пожарная сигнализация установлена на вахте, для передачи извещений различных типов с использованием радио и GSM каналов связи в автоматизированном режиме, для целей круглосуточной передачи сигналов в систему противопожарного мониторинга г. Улан-Удэ, ОГПС -21 ПЧ-14 с.Багдарин.

7. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Здание детского сада отапливается центральной котельной, расположенной в 800 метрах от здания ДОУ.

8. Первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты на пожаре

4.1.35 приложения А СП 9.13130.2020 Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения - огнетушителями согласно требованием ГОСТа 12.4.009-83. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя.

На территории ДОУ имеются пожарные шты 1 комплект: лом, 2 лопаты, ведро, ящик с песком, таким образом, обеспечивается выполнение статьи 43, 55, 60,105 ФЗ-123.

9. Электрооборудование

Электрошитовая здания размещается в тепловом узле, в отдельном помещении

10. Источники наружного противопожарного водоснабжения

5.2 таб. 2 СП 8.13130.2020 имеются противопожарные резервуары объемом 102 м³

Резервуар наполнен водой на 100 %. Система забора и подачи воды в исправном состоянии. Подъездные пути к водоему в исправном состоянии. Имеется внутреннее и наружное освещение. Ключ от пожарного водоема находится на вахте

11. Внутренний противопожарный водопровод

В здании не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.

12. Тушение пожара и проведение спасательных работ.

Места дислокации подразделений пожарной охраны

8.2 СНиП 21-01-97 Проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01 имеется 2 подъезда, очищенные от снега и свободные для проезда.

Расстояние до пожарной части 1.8 км.

Разработаны:

Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для ДОУ., для дежурного персонала, при выполнении временных ремонтных работ: все работники допускаются к работе только после прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, приказом руководителя назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности во всех помещениях ДОУ; инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев, таким образом обеспечено выполнение ст. 63 ФЗ-123 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г.; в помещении на видном месте вывешен план эвакуации, таблички с указанием номер телефона вызова пожарной охраны и

планы действий сотрудников при возникновении пожара, а также предусмотрены система

оповещения людей о пожаре; , проезда транспорта и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности; ежедневно при открытии и закрытии ДОУ сторожем проводится обход всех помещений и территории ДОУ на предмет пожарной безопасности, обнаружения подозрительных лиц и предметов, о чем делается соответствующая отметка в журнале; у обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено исходя из особенностей здания, наличие дежурного персонала, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала; в ДОУ проводятся практические тренировки по эвакуации воспитанников и работников, совместно с ПЧ с. Багдарин; противопожарные системы и установки, водоснабжение, двери здания содержатся в исправном рабочем состоянии, двери на путях эвакуации открываются свободно по направлению выхода из здания.

Настоящую декларацию разработал

заведующий МАДОУ детский сад «Жемчужинка» Давыдова А.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)



(подпись)

2021 г.

